



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД и ПР ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю ОНД и ПР Туапсинского района
г. Туапсе ул. Маршала Жукова, 30 тел/fax: 2-24-30, тел. 2-24-31, 2-82-01.**

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40, телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

Предписания № 6/1/6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом
№ 16 «Петушок» с. Агой муниципального образования Туапсинский район
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туапсинского района по пожарному надзору Ишутина Александра Васильевича № 6 от « 18 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут « 25 » января 2021 г. по 15 часов 00 минут « 29 » января 2021 г. проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Туапсинского района по пожарному надзору Пашенко Максимом Евгеньевичем территории, зданий и сооружений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 «Петушок» с. Агой муниципального образования Туапсинский район, расположенного по адресу: Туапсинский район, село Агой, улица Центральная, 14Г совместно с заведующим МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой муниципального образования Туапсинский район Ткаченко Людмилой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	Декларация пожарной безопасности № 03 255 000-ТО-438 от 21.09.2016г. выполнена с нарушениями требований Приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 (отсутствует полнота	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности. Часть 3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического	01.06.2021	

	и достоверность содержащихся в ней сведений)	перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.		
2.	В отношении объекта защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 2. В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	01.06.2021	
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 17, п. 48, п. 50, п. 54.	01.06.2021	
4.	На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 17. Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.06.2021	
5.	На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 17. Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации	01.06.2021	

		систем противопожарной защиты.		
6.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст.4, ч.2, ч.3; Федеральный закон «О пожарной безопасности» N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года ст. 1 абз. 3, 12; с. 6.1 абз. 2; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Таблица 2 п. 1 Детские дошкольные образовательные учреждения (число мест) 151 – 350 оборудуются СОУЭ 3-го типа.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника
ОНД и ПР Туапсинского района
майор внутренней службы
Пащенко М.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ ДС № 16 «Петушок»
с. Агой МО Туапсинский район
Ткаченко Людмила Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«29» января 2021 г.